

NOS

Za dowodem doręczenia

SR.Pi-3.6811-23/03/04

MWIK – PILA

Spółka z o.o.

Wpłynęło dnia 11.03.04

Lp. dz. 316/04 podpisany Janusz

DECYZJA

Na podstawie art.104, art.107, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.), art. 180 pkt2), art.181 ust.1 pkt3) i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z 2001r. z póź. zm.), art.37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i ust.2, art.128 ust.1 i art.140 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz.1229 z póź. zm.) oraz §20 ust.1, §22 i §23 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 212 poz. 1799) na wniosek firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.

orzekam

udzielić Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego:

I. Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z osiedla Jadwizyn w Pile wylotem przy ul. Bema:

1. Ilość ścieków :

$$q = 1084 \text{ dm}^3/\text{s}$$

2. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach nie powinny przekraczać niżej określonych najwyższych dopuszczalnych wartości:

zawiesina ogólna – 100 mg/dm³
substancje ropopochodne – 15 mg/dm³

3. Odbiornik ścieków: rzeka Gwda w km 22+300.

4. Wylot ścieków Ø 800 zlokalizowany na lewym brzegu rzeki; rzędna dna rurociągu odprowadzającego ścieki - 55,34m npm.

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Wykonywania 1 raz na kwartał analiz ścieków oczyszczonych.

2. Poinformowania WUW Delegatura w Pile Oddział Środowiska i Rolnictwa w ciągu 4 dni od dnia zaistnienia faktu o wystąpieniu awarii urządzeń oczyszczających oraz o jej usunięciu. Awaria urządzeń nie powinna trwać dłużej niż 10 dob. Informację o wystąpieniu, przyczynie i o usunięciu awarii należy odnotować w książce eksploatacji obiektu.

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Próby ścieków oczyszczonych do analiz należy pobierać przed wlotem do odbiornika.

IV. Określić, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 28 lutego 2024r.

V. Przyjąć za podstawę wydania pozwolenia operat wodnoprawny na odprowadzanie i oczyszczanie wód deszczowych z rejonu osiedla mieszkaniowego Jadwizyn w Pile wykonany we wrześniu 2003r. przez inż. Cezarego Grugieła.

Uzasadnienie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Gwdy oczyszczonych ścieków opadowych z rejonu osiedla Jadwizyn w Pile wylotem przy ul. Bema. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty i opracowania.


Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości wyznaczając termin 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją i wniesienie uwag. W wyznaczonym terminie uwag nie wniesiono.

Wobec powyższego działając w świetle obowiązujących przepisów orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art.107 § 4 ustawy kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od szczegółowego uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.



Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Romuald Grabiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile
Sp. z o.o., ul. Chopina 2, 64-920 Piła
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Pion Zasobów Wodnych
ul. Grunwaldzka 21, 61-783 Poznań
3. a/a