

ODPIS

STAROSTA PIŁSKI

Al. Niepodległości 33/35
64-920 PIŁA

Piła, 07.10.2020r.

WGK.6630.259.2020.III.1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz.276 ze zmianami).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczył:

- Janusz Kałowski

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Samuela Targowskiego w Pile, objęta aneksem nr 1 do decyzji pozwolenia na budowę nr 150 z dnia 08.03.2012 r. – zmiana trasy między studniami Sist – S12.

Wnioskodawca, inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Walecka 20, 64-920 Piła.

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 05-07.10.2020r.

Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada przeprowadzona drogą elektroniczną.

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Piła, dnia 08.10.2020r.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka

Imię i nazwisko

podpis

1. MWU Piła

Michał Jurański

2. MWIK PIŁA

Cezary Grabiec

3. MM Piła

Anna Tyrola

uzgodniono
elektronicznie

Miejskiej Energetyki Ciepłej

Tomasz

4. w. Piła

Kondeja

Zarząd Drog i Zieleni

Tadeusz

5. w. Piła

Witold

Urząd Miasta Piły

Jolanta

6. Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zbyszek - Harzec

Wydział

Beata

7. Rozwoju i Funduszy Europejskich

Kucharska-Kurzman

Wydział

Agnieszka

8. Gospodarki Nieruchomościami

Zawemba

Wielkopolskiej Sieci Szevoko-

Adrian

10. pismowoi w Poznaniu

Kowalak

Eneoi Operatorów w Poznaniu

Jacek

11. Rejon Dystrybucji Piły

Bielkowski

Spółka Wodno - Ściekowa

Jakub

12. Gmina w. Piła

Skarupa

Polskiej Spółki Gazownictwa

Marek

13. Pila Gazownia w. Piła

Genarski

Andrzej

Grymarchev

ODPIS

16. operatorów Gazociągów Prze-
smykowych Gaz System S/W Poznań

Telewizja Kablowa

17. Astor-Net w Pile

18.

Tornik
Wesołowski
Tadłowski
Siviec

uzgodniono
elektronicznie

Uwagi:

Miejska Energetyka Ciepła w Pile:

- uwagi typowe nr 1 + uzgodnienie w załączeniu

Urząd Miasta Pily:

- uzgodniono pozytywnie pismem Prez. Miasta Pily z dn. 15.08.2020 GNT-IV.6853.19.20.

Wielkopolska Sieć Szewkopasimowa w Poznaniu:

- uzgodnienie w załączeniu

Enea Operator O/W Poznań Rejon Dystrybucji Piki:

- uwagi typowe nr 1, 2, 4 w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi

6, 7, 9

Za zgodność z oryginałem

- stwierdzam -

Pila, dnia 08.10.2020 r.

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli:

Przedstawiciel Overage Polska S.A.

z up. STAROSTY

Jan S. Kadoński
Przewodniczący Rady koordynacyjnej

Załącznik do protokołu nr WGK.6630.259.2020.III.1 z narady koordynacyjnej z dnia 07.10.2020r.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile(uwaga typowa nr 1):

- bezwzględnie należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od rurociągów i urządzeń sieci ciepłych,
- prace ziemne w odległości 5 metrów, licząc od osi naszych sieci i urządzeń należy wykonywać metodą wykopów ręcznych, bez użycia sprzętu mechanicznego,
- urządzenia i rurociągi sieci ciepłych należy zabezpieczyć przed osiadaniami gruntu,
- wszelkie kolizje z naszą infrastrukturą podziemną należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym, przed zasypaniem pod nr tel. (67) 215-16-85, (67) 215-16-81 lub 993. Po dokonaniu odbioru przez naszego przedstawiciela przewody sieci ciepłej należy obsypać piaskiem, bez kamieni i innych zanieczyszczeń na wysokość 10 cm nad naszymi rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. W przypadku nie zastosowania się do powyższego MEC Piła ma prawo żądać odkrycia elementów sieci, które zostały zasypane i niezgłoszone do odbioru,
- przed rozpoczęciem prac ziemnych należy z 7 - dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić o tym MEC Piła w celu protokółarnego przekazania miejsc kolizyjnych w terenie; fax (67) 215-16-44,
- roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci ciepłej w momencie prowadzenia prac oraz w przyszłości. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego,
- uzgodnienie nie dotyczy sieci i urządzeń ciepłych nie będących własnością MEC Piła.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Pile(uwagi typowe nr 1,2,4):

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów,
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Zakład Dystrybucji Energii w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami,
- stosować wykopy ręczne.

W miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi(uwagi typowe nr 6,7,9):

- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,
- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność,
- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.

z up. STAROSTY
Janusz Kulowski
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Janusz Kałowski

Od: Tomasz Kondeja <tomasz.kondeja@mecpila.pl>
Wysłano: środa, 7 października 2020 09:30
Do: Janusz Kałowski
DW: 'Tomasz S'
Temat: RE: Piła - Koszyce, sieć kd i ks, aneks, ZUD 259/20
Załączniki: 259_2020 - Konstancji - Szkolna sieć ks, kd.pdf

Dzień dobry.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. w ramach Narady Koordynacyjnej opiniuje przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu w następujący sposób:

Numer sprawy: 259/2020, dotyczy: Piła, Koszyce (ul. Konstancji - Szkolna), sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej - uzgodniono z uwagą nr 1. Na etapie wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć sąsiadujące z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej rurociągi preizolowane o średnicy 2 x Ø 219,1/315 mm przed przemieszczeniem lub wpadnięciem do wykopu (sieci ciepłe ułożono na głębokości do 2 m, natomiast projektowane rurociągi z PVC-U planowane są do ułożenia na głębokości 4 m).

Pozdrawiam

Tomasz Kondeja
Główny specjalista ds. inwestycji sieciowych

Dział techniczny
tel. +48 / 609 550 072, fax +48 / 67 215 16 44
tomasz.kondeja@mecpila.pl



Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Kaczorska 20
REGON: 570006604, NIP: 764-000-07-51 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000113543
Kapitał zakładowy: 34 727 000 PLN
www.mecpila.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości. Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomości ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.

-----Original Message-----

From: Janusz Kałowski <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Friday, October 2, 2020 2:28 PM

To: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl; Białkowski Jacek <Jacek.Bialkowski@operator.enea.pl>; drogi@zdiz.pila.pl; zajeciepasa@zdiz.pila.pl; andrzej.grycmacher@fiber.com.pl; zserafin@um.pila.pl; jmarzec@um.pila.pl; bkucharska@um.pila.pl; smackowska@um.pila.pl; bkopyciak@um.pila.pl; azaremba@um.pila.pl; monika.cholewinska@wody.gov.pl; janusz.starosciak@wody.gov.pl; Tadeusz Siwiec <t.siwiec@asta-net.pl>; cgrugiel@mwik.pila.pl; Teresa Żynda <tzynda@mwik.pila.pl>; azurawska@mwik.pila.pl; skarupa@gwda.pl; mirosław.borsukiewicz@psgaz.pl; marek.cynarski@psgaz.pl; marek.kopacz@mecpila.pl; tomasz.kondeja@mecpila.pl
Subject: Piła - Koszyce, sieć kd i ks, aneks, ZUD 259/20

Janusz Kałowski

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>
Wysłano: wtorek, 6 października 2020 09:41
Do: Janusz Kałowski
Temat: ODP: Piła Koszyce, sieć ks i kd, ZUD 259/2020

Dzień dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 05.10.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Pozdrawiam

Adrianna Kowalak
Specjalista ds. Uzgodnień
tel.: 732 448 372
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

Od: Janusz Kałowski <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>
Wysłane: wtorek, 6 października 2020 08:19
Do: Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; Białkowski Jacek <Jacek.Bialkowski@operator.enea.pl>; drogi@zdiz.pila.pl <drogi@zdiz.pila.pl>; zajeciepasa@zdiz.pila.pl <zajeciepasa@zdiz.pila.pl>; andrzej.grycmacher@fiber.com.pl <andrzej.grycmacher@fiber.com.pl>; zserafin@um.pila.pl <zserafin@um.pila.pl>; jmarzec@um.pila.pl <jmarzec@um.pila.pl>; bkucharska@um.pila.pl <bkucharska@um.pila.pl>; smackowska@um.pila.pl <smackowska@um.pila.pl>; bkopyciak@um.pila.pl <bkopyciak@um.pila.pl>; azaremba@um.pila.pl <azaremba@um.pila.pl>; monika.cholewinska@wody.gov.pl <monika.cholewinska@wody.gov.pl>; janusz.starosciak@wody.gov.pl <janusz.starosciak@wody.gov.pl>; Tadeusz Siwiec <t.siwiec@asta-net.pl>; cgrugiel@mwik.pila.pl <cgrugiel@mwik.pila.pl>; Teresa Żynda <tzynda@mwik.pila.pl>; azurawska@mwik.pila.pl <azurawska@mwik.pila.pl>; skarupa@gwda.pl <skarupa@gwda.pl>; mirosław.borsukiewicz@psgaz.pl <mirosław.borsukiewicz@psgaz.pl>; marek.cynarski@psgaz.pl <marek.cynarski@psgaz.pl>; tomasz.kondeja@mecpila.pl <tomasz.kondeja@mecpila.pl>; marek.kopacz@mecpila.pl <marek.kopacz@mecpila.pl>
Temat: Piła Koszyce, sieć ks i kd, ZUD 259/2020

UWAGA! Mail od nadawcy zewnętrznego.

Dzień dobry.

Przesyłam właściwą mapę z lokalizacją projektu. Gratuluję spostrzegawczości.
Przepraszam za mój błąd.
Pozdrawiam.
Janusz Kałowski
Przewodniczący narad koordynacyjnych

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

S22BW-420100212470.pdf

